



## RAYCHEM

### ENGLISH

---

Important Note:

When installing this end cap on nVent RAYCHEM R-ETL-A pipe frost protection cable for in-pipe applications (using the in-pipe entry gland product), ensure that the washer and rubber grommet are installed onto the cable prior to installing the end cap.

### SVENSKA

---

Viktig anmärkning:

När denna ändhylsa monteras på nVent RAYCHEM R-ETL-A-rörets frostskyddskabel för "in-pipe"-applikationer (med "in-pipe"-ingångsbussningen), var noga med att montera brickan och gummigenomföringen på kabeln innan ändhylsan monteras.

### DANSK

---

Vigtig bemærkning:

Sørg for, at skiven og gummipakningen er monteret på kablet, inden endedækslet monteres på et nVent RAYCHEM R-ETL-A-frostbeskyttelseskabel til anvendelse i rør (idet der benyttes en pakdåse i indgangen til røret).

### NORSK

---

Viktig merknad:

Når du monterer denne endekapselen på nVent RAYCHEM R-ETL-A frostsikringskabelen ved innvendig legging i rør (og bruk av rørets innføringsnippel), påse at pakningen og gummiringen er montert på kabelen før endekapselen settes på.

### SUOMI

---

Tärkeä huomautus:

Asentaessasi tämän loppupäätteen nVent RAYCHEM R-ETL-A-putken sisälle jäätyminenestokaapeliin (käyttäen putken sisälle menevää holkkia), huomaa, että aluslaatta ja kumitiiviste kiinnitetään kaapeliin ennen loppupäätteen asentamista.



nVent.com